

Handsteuereinrichtungen


Handsteuereinrichtungen Gehäusefarben / Beschriftung



Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr

Farbe RAL 3000
EN 54-11
(früher DIN 14655)

Beschriftung „Feuerwehr“



Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage

Farbe RAL 5009
Merkblatt M11
Alarmierungsanlagen
DIN VDE 0833-2


Beschriftung „Hausalarm“



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge

Farbe RAL 2011
VdS 2592

Beschriftung „Rauchabzug“



Handsteuereinrichtung für CO2-Stop

Farbe RAL 1018
VdS 2093
DGUV Regel 105-001

Beschriftung „CO2-Stop“



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen

Farbe RAL 7035

Beschriftung mit Auslösefunktion



Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung

Farbe RAL 6032

Beschriftung mit Auslösefunktion