

Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises

MITTEILUNGSBLATT FÜR ALLE BEHÖRDEN DES KREISES

Herausgeber Kreisverwaltung: Kreisausschuss und Landrat

Nr. 5

18. Januar

2007

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 41 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2005 (GVBl. I S. 591) – GVBl. II 304-18 – wird in der Angelegenheit

Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMFWVL) vom 21.07.2006 wegen Rissbildung in verzinkten Stahlkonstruktionen

Beteiligte:

Eigentümer von Gebäuden mit verzinkten Stahlkonstruktionen im Main-Taunus-Kreis

Aktenzeichen:

63 – SO 3177.06

die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung des Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises – Kreisbauamt – vom 05.12.2006

hiermit durch ortsübliche Bekanntmachung des nachfolgend aufgeführten verfügenden Teiles der Allgemeinverfügung bewirkt, da eine Bekanntgabe an die einzelnen Beteiligten untunlich ist.

I.a): Sämtliche in Ihrem Eigentum befindlichen ausgeführten oder laufenden Bauvorhaben, welche die nachfolgenden Kriterien erfüllen, sind durch einen Prüfsachverständigen für Baustatik untersuchen zu lassen.

- » Die Stahlkonstruktion wurde nach Ablauf des Juli 2000 verzinkt (Ab diesem Zeitpunkt wurden problematische Zinkbad-Legierungen mit kritischen Anteilen von Zinn, Wismut und Blei verwendet),
- » Der Eigenspannungsanteil der Konstruktionsteile ist hoch. Dies betrifft insbesondere geschweißte – beispielsweise Kopfplatten, Steifen, Stumpfstoße – und kaltverformte Bauteile,
- » Es handelt sich um Bauteile aus S 235 mit hohen Kaltverformungsgraden oder um Bauteile aus S 355 und höherwertig (Höherfeste Stähle begünstigen wegen ihrer chemischen und metallurgischen Zusammensetzung die Spannungsrissskorrosion) und
- » Die Stahlkonstruktion hat eine Spannweite von über 15,00 m oder eine Höhe von über 10,00 m.

I.b): Im Rahmen der unter I. a) angeordneten Untersuchung sind die Protokolle über die Zusammensetzung der Zinkbadschmelze, welche über die Stahlbaufirma bei der Verzinkerei angefordert werden können, dahingehend zu überprüfen, ob die Zinkbadschmelze eine bedenkliche Zusammensetzung (Schmelzen mit einem Zinnanteil > 0,3 %, oder einem Bleigehalt > 0,9 % oder einem Wismutanteil > 0,1 % gelten als bedenklich) aufweist.

I.c): Bei Stahlbauten mit bedenklicher oder nicht zeitnah zu ermittelnder Zusammensetzung der Schmelze ist eine stichprobenartige Untersuchung der Konstruktion an den statisch bedeutenden Stellen mittels des modifizierten Magnetpulververfahrens in Abstimmung mit einer Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt zu veranlassen.

I.d): Werden bei der Untersuchung nach I. c) Risse in der Stahlkonstruktion festgestellt, sind in Abstimmung mit einem Prüfsachverständigen für Baustatik entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

I.e): Im Anschluss an die Durchführung der Untersuchungen ist das entsprechende abschließende Gutachten des beauftragten Prüfenieurbüros dem Kreisbauamt vorzulegen.

Der zuvor genannte Bescheid und seine Begründung können im Kreisbauamt des Main-Taunus-Kreises in 65719 Hofheim am Taunus, Am Kreishaus 1-5, Zimmer E.109, eingesehen werden.

65719 Hofheim, den 05.12.2006

Der Kreisausschuss des
Main-Taunus-Kreises
Untere Bauaufsichtsbehörde

Im Auftrag

gez.:
Gernot Kaup
Amtsleiter

Gemeinsame Sitzung des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses mit dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Am Mittwoch, dem 24. Januar 2007, findet um 17.30 Uhr im Raum Hofheim (E. 142) des Kreishauses in Hofheim am Taunus, Am Kreishaus 1-5, eine gemeinsame Sitzung des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses zusammen mit dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss statt. Zugang über den Innenhof. Die Sitzung ist öffentlich. In bestimmten Angelegenheiten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Tagesordnung:

- 1. Freiherr-vom-Stein-Schule Eppstein**
Erweiterungsbau für den Ganztagesbereich, drei Klassenräume und ein Lehrerzimmer Vorstellung der Entwurfsplanung
- 2. Weingartenschule in Kriftel**
Erweiterung Ganztagesbereich
Vorstellung der Entwurfsplanung

gez.:
Horst Günther
(Vorsitzender Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss)

gez.:
Gaby Thiel
(Schul-, Kultur- und Sportausschuss)