

Rauchwarnmelder in Wohnungen Betrieb und Wartung

**Rauchwarnmelder retten Leben,
so überprüfen Sie Ihren Lebensretter richtig!**

Rauchwarnmelder stehen 365 Tage rund um die Uhr zur Verfügung. Die kleinen Lebensretter sollten mindestens einmal im Jahr überprüft werden. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

- Überprüfen und reinigen Sie bei Bedarf die Raucheindringöffnungen mit einem feuchten Tuch
- Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen keine Hindernisse sein. (z.B. Leuchten und deckenhohe Einrichtungsgegenstände)
- Drücken Sie die Prüftaste zur Überprüfung des akustischen Signals, am besten monatlich.
- Tauschen Sie die Batterie nach Herstellerangaben aus, spätestens bei hörbarem akustischem Batteriestörungssignal.
- Tauschen Sie die Rauchwarnmelder spätestens nach 10 Jahren oder Herstellerangaben.
- Bei Kabel oder Funkvernetzung prüfen Sie die Alarmweiterleitung der einzelnen Rauchwarnmelder
- Beachten Sie die Anleitungen und Vorgaben der Bedienungsanleitungen der Rauchwarnmelder

Bitte achten Sie bei der Überprüfung der Rauchwarnmelder auf Ihre Sicherheit!
Verwenden Sie nur sichere Leitern und Tritte.

In der nachfolgenden Tabelle können Sie die jährliche Überprüfung dokumentieren.

Quelle: Landesfeuerwehrverband Hessen,
Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz



Adresse: _____

| | Zimmer | | | | | | Prüfungen (bitte ankreuzen) | | | | | Unterschrift |
|--|--------------|----------------|----------------|------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| | Schlafzimmer | Kinderzimmer 1 | Kinderzimmer 2 | Flur | Sonstige | Sonstige | Rauchmelder gereinigt | Keine Hindernisse 50 cm | Prüftaste und Signal geprüft | Überprüfung der Vernetzung | Batterie getauscht | |
| Einbaudatum | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2015 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Rauchwarnmelder bitte nach spätestens 10 Jahre austauschen | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2027 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2028 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2029 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2030 | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung 2031 | | | | | | | | | | | | |