

Rauchwarnmelder in Wohnungen - Betrieb und Wartung

22.08.2024

Rauchwarnmelder retten Leben.

So überprüfen Sie Ihren Lebensretter richtig!

Rauchwarnmelder stehen 365 Tage rund um die Uhr zur Verfügung. Die kleinen Lebensretter sollten mindestens einmal im Jahr überprüft werden. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

- Überprüfen und reinigen Sie bei Bedarf die Raucheindringöffnungen mit einem feuchten Tuch
- Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen keine Hindernisse sein. (z.B. Leuchten und deckenhohe Einrichtungsgegenstände)
- Drücken Sie die Prüftaste zur Überprüfung des akustischen Signals, am besten monatlich.
- Tauschen Sie die Batterie nach Herstellerangaben aus, spätestens bei hörbarem akustischem Batteriestörungssignal
- Tauschen Sie die Rauchwarnmelder spätestens nach 10 Jahren oder Herstellerangaben
- Bei Kabel oder Funkvernetzung prüfen Sie die Alarmweiterleitung der einzelnen Rauchwarnmelder
- Beachten Sie die Anleitungen und Vorgaben der Bedienungsanleitungen der Rauchwarnmelder

Bitte achten Sie bei der Überprüfung der Rauchwarnmelder auf Ihre Sicherheit!
Verwenden Sie nur sichere Leitern und Tritte.

In der nachfolgenden Tabelle können Sie die jährliche Überprüfung dokumentieren.

Quelle: Landesfeuerwehrverband Hessen,
Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz



Adresse:

	Zimmer						Prüfungen (bitte ankreuzen)					Unterschrift
	Schlafzimmer	Kinderzimmer 1	Kinderzimmer 2	Flur	Sonstige	Sonstige	Rauchmelder gereinigt	Keine Hindernisse 50 cm	Prüftaste und Signal geprüft	Überprüfung der Vernetzung	Batterie getauscht	
Einbau-datum												
Prüfung 2024												
Prüfung 2025												
Prüfung 2026												
Prüfung 2027												
Prüfung 2028												
Prüfung 2029												
Prüfung 2030												
Prüfung 2031												
Prüfung 2032												
Prüfung 2033												
Rauchwarnmelder bitte nach spätestens 10 Jahre austauschen												
Prüfung 2034												
Prüfung 2035												
Prüfung 2036												
Prüfung 2037												
Prüfung 2038												